



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.vsn.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71**

**Предписание №110/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей №52 «Белочка» Городского округа «город Якутск»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Заведующей Острельгиной Прасковье Васильевне

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о проведении **плановой / выездной проверки** физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя **№110 от 29.03.2021г.**,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«08» апреля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«20» апреля 2021г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

проведена **плановая проверка** старшим инженером Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску – Государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дьяконовой Зинаидой Алексеевной;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

В отношении: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №52 «Белочка» ГО «г. Якутск»

проведившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Каландаришвили, 38/6А

при проведении проверки присутствовали: Заведующая Острельгина Прасковья Васильевна, Заведующая хозяйственной частью Кадаева Сыргылана Семеновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Покрытие полов в спальнях помещений групп «Звездочки», «Солнышко», «Мозайка» не соответствуют требованиям (требуемый класс пожарной опасности в спальнях помещений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 для покрытий полов – КМ2)	(ч. 7 ст.134 и таблица 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2021г.	
2.	В танцевальном зале напольное покрытие выполнено из горючего материала (деревянный паркет)	(ст. 134 и таблица 28 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2021г.	

3.	В помещении вентиляционной камеры допускается складирование посторонних предметов из горючих веществ и материалов	(п/п «б» п. 16 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479)	20.08.2021г.	
----	---	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД и ПР по г. Якутску
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) -
Государственный инспектор
(должность, фамилия и инициалы)
г. Якутска по пожарному надзору Дьяконова З. А.
государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» августа 2021г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

Зав. Смирнов
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 04 2021г.